



NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO
- Państwowy Zakład Higieny

Zakład Bezpieczeństwa Zdrowotnego Środowiska

ATEST HIGIENICZNY

HYGIENIC CERTIFICATE

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH – NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE

BK/K/0034/01/2019

ORYGINAŁ

Wyrób / product: **Centrala typu AF o wydajności 1000-152 760 m³/h**

Zawierający
/ containing:

stal ocynkowaną, aluminium, miedź, wełnę mineralną, ABS i inne materiały według dokumentacji producenta

Przeznaczony do
/ destined:

uzdatniania powietrza w systemach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych budynków mieszkalnych, użyteczności publicznej (w tym w obiektach biurowych, szpitalnych, usługowych, sportowo-rekreacyjnych) oraz w zakł. przemysłowych branży farmaceutycznej i spożywczej

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków
/ the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Zastosowanie wyrobów musi być zgodne z przepisami dotyczącymi obiektu, w którym są one montowane. Zastosowanie w obiektach podmiotów wykonujących działalność leczniczą z wyłączeniem pomieszczeń o podwyższonych wymaganiach higienicznych. W obiektach podmiotów wykonujących działalność leczniczą dopuszcza się jedynie stosowanie nawilzaczy parowych. W trakcie prac montażowych i eksploatacji elementy z wełny mineralnej nie mogą być źródłem przedostawania się jej włókien do powietrza nawiewanego do pomieszczeń. Zastosowane czynniki chłodnicze muszą być zgodne z przepisami aktualnymi w dniu sprzedaży urządzenia. Atest nie obejmuje wymiennych filtrów powietrza stosowanych w w/w urządzeniach. Montaż i eksploatacja zgodnie z zaleceniami producenta.

Atest higieniczny nie dot. parametrów technicznych, walorów użytkowych i oceny właściwości alergizujących wyrobu
/ Hygienic certificate does not apply to technical parameters, utility value and allergenic properties of the product

Wytwórca / producer:

FRAPOL Sp z o.o.

30-832 Kraków, ul. Mierzeja Wiślana 8

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

FRAPOL Sp z o.o.

30-832 Kraków, ul. Mierzeja Wiślana 8

Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2024-04-02 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2024-04-02 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 2 kwietnia 2019

The date of issue of the certificate: 2nd April 2019

Kierownik
Zakładu Bezpieczeństwa Zdrowotnego
Środowiska

[Signature]
dr hab. Jolanta Solecka, prof. NIZP-PZH

Kontakt w sprawie niniejszego atestu higienicznego / To contact regarding this hygienic certificate
Zakład Bezpieczeństwa Zdrowotnego Środowiska NIZP-PZH / Department of Environmental Health and Safety NIPH-NIH
00-791 Warszawa, ul. Chocimska 24 / 00-791 Warsaw, Chocimska 24, Poland
e-mail: sek-zhk@pzh.gov.pl tel. +48 22 54-21-354, +48 22 54-21-349