

NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO
- Państwowy Zakład Higieny

Zakład Bezpieczeństwa Zdrowotnego Środowiska

ATEST HIGIENICZNY

HYGIENIC CERTIFICATE

BK/K/0693/01/2018

ORYGINAŁ

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH – NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE

Wyrób / product: **Centrale rekuperacyjne: VUT H/EH EC ECO, VUT E2V EC**

Zawierający / containing: alucynk, wełnę mineralną, polistyren i inne materiały wg dokumentacji producenta

Przeznaczony do / destined: stosowania w instalacjach wentylacyjnych/klimatyzacyjnych budynków mieszkalnych oraz użyteczności publicznej, w tym obiektów służby zdrowia, produkcyjnych, usługowych, oświatowych oraz w obiektach branży żywnościowej, elektronicznej, farmaceutycznej

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

- Zastosowanie urządzeń musi być zgodne z przepisami dotyczącymi obiektu, w którym są one montowane
- Montaż, eksploatacja i serwis urządzeń zgodnie z zaleceniami producenta
- Zastosowane czynniki chłodnicze muszą być zgodne z przepisami aktualnymi w dniu sprzedaży urządzenia.
- Atest nie obejmuje wymiennych filtrów powietrza stosowanych w ww. urządzeniach
- Elementy wykonane z wełny mineralnej nie mogą być źródłem przedostawania się jej włókien do powietrza nawiewanego do pomieszczeń
- Zastosowanie ww. urządzeń w obiektach służby zdrowia z wyłączeniem pomieszczeń o podwyższonych wymaganiach higienicznych

Atest higieniczny nie dot. parametrów technicznych, walorów użytkowych i oceny właściwości alergizujących wyrobu / Hygienic certificate does not apply to technical parameters, utility value and allergenic properties of the product

Wytwórca / producer:

JSC "VENTILATOREN SYSTEMS"

ul. Kotzubinskiego 1, 01030 Kijów, Ukraina

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

VENTS GROUP Sp z o.o.

64-320 Niepruszewo

ul. Brzozowa 8


Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2023-07-27 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2023-07-27 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 27 lipca 2018

The date of issue of the certificate: 27th July 2018

Kierownik
Zakładu Bezpieczeństwa Zdrowotnego
Środowiska



mgr Bożena Krogulska