



NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO  
- Państwowy Zakład Higieny

Zakład Higieny Środowiska

**ATEST HIGIENICZNY**  
HYGIENIC CERTIFICATE

HK/K/0841/03/2017

ORYGINAL

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH – NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE

Wyrób / product: **Kratki wentylacyjne: STW, STR, STS, STWS, STSW, ST-STS(1/2/3), STF-V/H, KH; nawiewniki: NS4, NS8, NS9, NSP, NWMR, SDB, SDA; przepustnice wielopłaszczyznowe: PWII-N/M, PWO-N; czerpnie i wyrzutnie powietrza: WS(-/K), WPD(A/C/E), WC, ZS, CPD(A/C), CWM**

Zawierający / containing: stal nierdzewną i inne składniki wg dokumentacji producenta

Przeznaczony do / destined: montażu w instalacjach wentylacyjnych nisko i średniociśnieniowych obiektów użyteczności publicznej, służby zdrowia oraz przemysłowych

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:  
Zastosowanie atestowanych urządzeń musi być zgodne z przepisami dotyczącymi obiektów i pomieszczeń wentylowanych.

Atest higieniczny nie dot. parametrów technicznych, walorów użytkowych i oceny właściwości alergizujących wyrobu / Hygienic certificate does not apply to technical parameters, utility value and allergenic properties of the product

Wytwórca / producer:

SMAY Sp. z o.o.  
31-587 Kraków  
ul. Ciepłownicza 29

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

SMAY Sp. z o.o.  
31-587 Kraków  
ul. Ciepłownicza 29

Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2022-10-20 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2022-10-20 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 20 października 2017

The date of issue of the certificate: 20th October 2017

Kierownik  
Zakładu Higieny Środowiska

*Bożena Krogulska*  
dr Bożena Krogulska

Kontakt w sprawie niniejszego atestu higienicznego / To contact regarding this hygienic certificate  
Zakład Higieny Środowiska NIZP-PZH / Department of Environmental Hygiene NIPH-NIH  
00-791 Warszawa, ul. Chocimska 24 / 00-791 Warszawa, Chocimska 24, Poland  
e-mail: sek-zhk@pzh.gov.pl tel. +48 22 54-21-354, +48 22 54-21-349, fax: +48 22 54-21-287