



NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO
- Państwowy Zakład Higieny

Zakład Higieny Środowiska

ATEST HIGIENICZNY

HK/K/0990/01/2016

HYGIENIC CERTIFICATE

ORYGINAL

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH – NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE

Wyrób / product: **Centrala wentylacyjno – klimatyzacyjna Zenith**

Zawierający / containing: stal powlekana, stal ocynkowaną, stal nierdzewną, wełnę mineralną, aluminium, polistyren, miedź i inne składniki wg dokumentacji producenta

Przeznaczony do / destined: wentylacji i klimatyzacji pomieszczeń w budynkach mieszkalnych, użyteczności publicznej, produkcyjnych, usługowych, sportowo-rekreacyjnych, w obiektach szpitalnych, branży farmaceutycznej i spożywczej

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków
/ is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

- Zastosowanie urządzeń musi być zgodne z przepisami dotyczącymi obiektu, w którym są one montowane
- W obiektach służby zdrowia zastosowanie urządzeń z wyłączeniem pomieszczeń o podwyższonych wymaganiach higienicznych (sale operacyjne, OIOM, sale wybudzeniowe itp.)
- Montaż i eksploatacja urządzeń zgodnie z instrukcją producenta
- Atest Higieniczny nie obejmuje filtrów powietrza stosowanych w w/w centralach wentylacyjno-klimatyzacyjnych
- Elementy wykonane z wełny mineralnej nie mogą być źródłem przedostawania się jej włókien do powietrza nawiewanego do pomieszczeń

Atest higieniczny nie dotyczy parametrów technicznych i walorów użytkowych produktu

/ Hygienic certificate does not apply to technical parameters and utility value of the product

Wytwórca / producer:

Frapol Sp. z o.o.
30-832 Kraków
ul. Mierzeja Wiślana 8

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

Frapol Sp. z o.o.
30-832 Kraków
ul. Mierzeja Wiślana 8

Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2021-10-13 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2021-10-13 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 13 października 2016

The date of issue of the certificate: 13th October 2016

Kierownik
Zakładu Higieny Środowiska

dr Bożena Krogulska

Kontakt w sprawie niniejszego atestu higienicznego / To contact regarding this hygienic certificate
Zakład Higieny Środowiska NIZP-PZH / Department of Environmental Hygiene NIPH-NIH
e-mail: sek-zhk@pzh.gov.pl tel. +48 22 54-21-354, +48 22 54-21-349, fax: +48 22 54-21-287