



**NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO  
- PAŃSTWOWY ZAKŁAD HIGIENY**

**NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH  
- NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE**

**ZAKŁAD HIGIENY ŚRODOWISKA  
DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL HYGIENE**

24 Chocimska 00-791 Warsaw • Phone (22) 5421354; (22) 5421349 • Fax (22) 5421287 • e-mail: sek-zhk@pzh.gov.pl

**ATEST HIGIENICZNY**

**HK/B/0360/01/2014**

**HYGIENIC CERTIFICATE**

**ORYGINAL**

Wyrób / product: **Wodne nagrzewnice kanałowe: typ AVS(100, 125, 160, 200, 250, 315, 400, 500; SVS (400x200, 500x250, 500x300, 600x300, 600x350, 700, 400, 800x500, 1000x500)-(2,4)**  
**Wodne chłodnice kanałowe: typ AVA (100, 125, 160, 200, 250, 315, 400)**

Zawierający / containing: stal, miedź, glin i inne składniki wg dokumentacji producenta

Przeznaczony do / destined: ogrzewania lub chłodzenia powietrza w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych budynków: mieszkalnych, użyteczności publicznej, w tym obiektach oświatowo-wychowawczych i służby zdrowia

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Zastosowanie nagrzewnic i chłodnic musi być zgodne z przepisami dotyczącymi obiektu, w którym są one montowane; z wyłączeniem pomieszczeń o podwyższonych wymaganiach higienicznych (sale operacyjne, wybudzeniowe, OIOM.....).

Wytwórca / producer:

UAB „SALDA”  
LT-78109 Siaulia  
Ragaines str. 100, Litwa

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

Centrum Klima S.A.  
05-850 Ożarów Mazowiecki  
Wieruchów, ul. Sochaczewska 144

**Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2019-05-23 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.**

**The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2019-05-23 or in the case of changes in composition or in technology of production.**

Data wydania atestu higienicznego: 23 maja 2014

The date of issue of the certificate: 23rd May 2014

Kierownik  
Zakładu Higieny Środowiska

*z up. Gawbors.*  
dr Bożena Krogulska

Reprodukowanie, kopiowanie, fotografowanie, skanowanie, digitalizacja Atestu Higienicznego w celach marketingowych bez zgody NIZP-PZH jest zabronione.

proj. T. Podsiady