



**JEDNOSTKA NOTYFIKOWANA Nr 1488
INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ**

ZAKŁAD CERTYFIKACJI

ul. FILTROWA 1, 00-611 WARSZAWA
tel.: (22) 57 96 167, (22) 57 96 168, fax: (22) 57 96 295
e-mail: certyfikacja@itb.pl, www.itb.pl



**CERTYFIKAT STAŁOŚCI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
1488-CPR-0651/W**

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. (Rozporządzenie CPR), niniejszy certyfikat odnosi się do wyrobu budowlanego:

Oddymiający wentylator dachowy typu RFHT F400

sklasyfikowany wg EN 13501-4:2016 (odpowiednik krajowy: PN EN 13501-4:2016-07)

F₄₀₀120

wykaz zasadniczych charakterystyk oraz ogólną identyfikację wyrobu budowlanego określono
w załączniku nr Z-1488-CPR-0651/W
stanowiącym integralną część niniejszego certyfikatu

wprowadzonego do obrotu pod nazwą lub znakiem firmowym producenta:

VENTURE INDUSTRIES Sp. z o.o.

ul. Mokra 27

05-092 Łomianki - Kielpin

i wytwarzanego w zakładach produkcyjnych:

VENTURE INDUSTRIES Sp. z o.o.

ul. Mokra 27

05-092 Łomianki

oraz

VENTURE INDUSTRIES Sp. z o.o. Oddział Grudziądz

ul. Lotnicza 21A

86-300 Grudziądz

Niniejszy certyfikat potwierdza, że wszystkie postanowienia dotyczące oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych określone w załączniku ZA normy:

EN 12101-3:2015

(odpowiednik krajowy: PN-EN 12101-3:2015-10)

w ramach systemu 1 w odniesieniu do właściwości użytkowych określonych w niniejszym certyfikacie są stosowane oraz że producent wdrożył system zakładowej kontroli produkcji w celu zapewnienia utrzymania ich stałości.

Niniejszy certyfikat został wydany po raz pierwszy 07.02.2018 i pozostaje ważny, dopóki zharmonizowana norma, metody oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych, sam wyrób budowlany i warunki jego wytwarzania nie ulegną istotnej zmianie oraz pod warunkiem, że nie zostanie zawieszony lub cofnięty przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą wyroby.

KIEROWNIK
Zakładu Certyfikacji

mgr inż. Katarzyna Hatowska



Warszawa, 07.02.2018

DYREKTOR
Instytutu Techniki Budowlanej

dr inż. Robert Geryło



JEDNOSTKA NOTYFIKOWANA Nr 1488 INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ

ZAKŁAD CERTYFIKACJI

ul. FILTROWA 1, 00-611 WARSZAWA
tel.: (22) 57 96 167, (22) 57 96 168, fax: (22) 57 96 295
e-mail: certyfikacja@itb.pl, www.itb.pl



AC 020

Załącznik nr Z-1488-CPR-0651/W strona 1/1 - stanowiący integralną część certyfikatu nr 1488-CPR-0651/W

Oddymiający wentylator dachowy typu RFHT F400

Wykaz zasadniczych charakterystyk wyrobu wg EN 12101-3:2015

Lp.	Zasadnicze charakterystyki wyrobu	Norma zharmonizowana EN 12101-3:2015	Poziomy i/lub klasy mandatowe	Zakres zasadniczych charakterystyk dotyczących zamierzonego zastosowania
1.	Pewność zadziałania: - klasa użytkowania - klasa izolacji silnika	4.2.2 4.2.3	Zgodnie z Tabelą 1 normy EN 12101-3:2015 oraz z EN 60085	-nieizolowany -przystosowany do pracy poza zbiornikiem dymu -przystosowany do pracy w pozycji pionowej -jedno/dwufunkcyjny -chłodzony powietrzem doprowadzonym z zewnątrz -klasa izolacji silnika F
2.	Odporność na ogień	4.4	Zgodnie z normą EN 13501-4	F ₄₀₀ 120

Deklarowane zamierzone zastosowanie wyrobu: systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła

Ogólna identyfikacja:

Odmiana	RFHT/2-355T F400	RFHT/4-450T F400	RFHT/4-630T F400	RFHT/6-900T F400						
	RFHT/4-355T F400	RFHT/6-450T F400	RFHT/6-630T F400	RFHT/6/12-900T F400						
	RFHT/2/4-355T F400	RFHT/4/6-450T F400	RFHT/4/6-630T F400	RFHT/6-1000T F400						
	RFHT/6-355T F400	RFHT/4-500T F400	RFHT/4-710T F400	RFHT/6/12-1000T F400						
	RFHT/4/6-355T F400	RFHT/6-500T F400	RFHT/6-710T F400	-						
	RFHT/4-400T F400	RFHT/4/6-500T F400	RFHT/4/6-710T F400	-						
	RFHT/6-400T F400	RFHT/4-560T F400	RFHT/4-800T F400	-						
	RFHT/4/6-400T F400	RFHT/6-560T F400	RFHT/6-800T F400	-						
Typoszereg wymiarowy [mm]	Ø 355	Ø 400	Ø 450	Ø 500	Ø 560	Ø 630	Ø 710	Ø 800	Ø 900	Ø 1000

Szczegółowa identyfikacja wyrobu, zakres i warunki stosowania zawarte są w raporcie klasyfikacyjnym nr 01351/17/Z00NZZP z dnia 25.09.2017

KIEROWNIK
Zakładu Certyfikacji

K. Hatowska

mgr inż. Katarzyna Hatowska



DYREKTOR
Instytutu Techniki Budowlanej

Robert Geryło

dr inż. Robert Geryło

Warszawa, 07.02.2018



INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ

ZAKŁAD CERTYFIKACJI

ul. FILTROWA 1, 00-611 WARSZAWA
tel.: (22) 57 96 167, (22) 57 96 168, fax: (22) 57 96 295
e-mail: certyfikacja@itb.pl, www.itb.pl

ZNAK CERTYFIKACJI

Upoważnia się firmę:

VENTURE INDUSTRIES Sp. z o.o.

ul. Mokra 27

05-092 Łomianki - Kiełpin

producenta wyrobu:

Oddymiający wentylator dachowy typu RFHT F400

do stosowania znaku certyfikacji ITB „WYRÓB BUDOWLANY”
w okresie ważności certyfikatu nr 1488-CPR-0651/W



1488-CPR-0651/W

KIEROWNIK
Zakładu Certyfikacji

mgr inż. Katarzyna Hatowska



DYREKTOR
Instytutu Techniki Budowlanej

dr inż. Robert Geryło

Warszawa, 07.02.2018