

# CERTYFIKAT

nr: TM 61000326.001



## Właściciel licencji

FRAPOL Sp. z o.o.  
ul. Mierzeja Wiślana 8  
30-832 Kraków, PL

## Miejsce produkcji

FRAPOL Sp. z o.o.  
ul. Mierzeja Wiślana 8  
30-832 Kraków, PL

## Numer projektu

26100332

## Nasze oznaczenie

SD/39043832

## Termin ważności

od 08.03.2017 do 07.03.2022

## Podstawa badań

DIN 1946-4:2008

PN-EN 13053+A1:2011

PN-EN 1886:2008

**TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. oświadcza, że niżej opisany wyrób jest zgodny z wymaganiami przywołanych dokumentów odniesienia:**


**Centrale wentylacyjno- klimatyzacyjne typu AF CLEANRoom wykonanie FRAMEDIC**  
Stosowane do pomieszczeń o podwyższonych wymaganiach higienicznych

## TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o.

ul. 17 Stycznia 56,  
02-146 Warszawa, Polska  
Tel.: (+48/22) 846 79 99  
Tel.: (+48/22) 868 37 42  
e-mail: post@pl.tuv.com



Jednostka Certyfikująca

  
Tomasz Opaszowski

Warszawa, 08.03.2017

Niniejszy certyfikat podlega Regulaminowi Certyfikacji oraz Ogólnym Warunkom Zawierania Transakcji JCW TRP i odnosi się wyłącznie do wyrobów zgodnych z wzorcem stanowiącym podstawę przeprowadzonej oceny zgodności. Niniejszy certyfikat samodzielnie nie upoważnia właściciela do umieszczania oznaczenia CE.  
Niniejszy certyfikat upoważnia do umieszczania na wyrobie znaku TÜV Safety.



Bezpieczeństwo  
Produkcja  
kontrolowana



www.tuv.com  
ID 0000042492

 **TÜVRheinland®**  
Precisely Right.

www.tuv.pl