

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH NR 002-01-CPR-2015

1. Nazwa wyrobu:

Osiowe wentylatory oddymiające mcr Monsun w klasie F₃₀₀60, F₂₀₀120.

2. Numer typu, partii lub serii:

Unikatowy numer seryjny wentylatora umieszczany na etykiecie.

3. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu:

Osiowe wentylatory oddymiające przeznaczone do pracy jedno lub dwubiegowej w celu przetłaczania i odprowadzania gorącego powietrza i spalin powstałych w wyniku pożaru.

4. Producent wyrobu:

MERCOR SA, ul. Grzegorza z Sanoka 2, 80-408 Gdańsk, Zakład Produkcyjny, ul. Kwarcowa 3a, Ciepłewo.

5. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu:

System 1

6. Wyrób budowlany objęty normą zharmonizowaną – specyfikacją techniczną:

EN 12101-3:2002+AC:2005. Odpowiednik krajowy: PN-EN 12101-3:2004+AC:2005.

7. Nazwa i numer jednostki notyfikowanej, nr certyfikatu zgodności:

Notyfikowana Jednostka nr 1488, ITB, ul. Filtrowa 1 00-611 Warszawa

Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych: 1488-CPR-0345/W

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Punkty wg normy EN	Rezultat
Opóźnienie zadziałania	6.4 i 6.5.2	Nie dotyczy
Bezpieczeństwo pracy/działania	6.7	Nie dotyczy
Klasyfikacja temperatura/ czas	wg EN 13501-4+A1	F ₃₀₀ 60 F ₂₀₀ 120
Odporność na ogień – przecieki dymu	6.1.2	Spełnia
Odporność na ogień – trwałość mechaniczna	6.1.2	Spełnia

Obudowa:	Nieizolowana
Pozycja pracy:	Poziome, pionowe
Praca wewnątrz zbiornika dymu	Nieprzystosowany
Funkcyjność	Jednofunkcyjny, dwufunkcyjny

Właściwości użytkowe wyrobu określonego w pkt. 1, są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych wg pkt. 8. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt. 4.