

## 1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011, załącznik IV, pozycja 10 - Stałe urządzenia gaśnicze (wyroby do wykrywania i sygnalizacji pożaru, stałe urządzenia gaśnicze, wyroby do kontroli rozprzestrzeniania ognia i dymu oraz do tłumienia wybuchu).

Wentylator oddymiający typu JFSR

Sklasyfikowany: F<sub>400</sub>120 (wg EN 13501-4:2007+A1:2009)

## 2. Numer typu, partii lub serii lub jakiegokolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 4 Rozporządzenia (EU) nr 305/2011:

Nazwa: Wentylator oddymiający

Typ: JFSR

Model oraz numer seryjny: wszystkie wyprodukowane

## 3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną:

Dwufunkcyjne urządzenie bezpieczeństwa pożarowego do usuwania dymu i gorących gazów działające w wentylacji ogólnej oraz w trakcie pożaru.

## 4. Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 5 Rozporządzenia (EU) nr 305/2011:

Venture Industries Sp. z o.o.

ul. Mokra 27

05-092 Łomianki-Kiełpin

Polska

## 5. Nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela, którego pełnomocnictwo obejmuje zadania określone w art. 12 ust. 2 Rozporządzenia (EU) nr 305/2011:

Nie ma zastosowania

## 6. Systemy lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego jak określone w załączniku V:

System 1

## 7. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego objętego normą zharmonizowaną:

Jednostka notyfikowana: INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ, ZAKŁAD CERTYFIKACJI, ul. Filtrów 1, 00-611, Warszawa, Numer identyfikacyjny: 1488 - w oparciu o następujące elementy systemu 1:

- ustalenie typu wyrobu na podstawie badań typu (w tym pobieranie próbek) i opisowej dokumentacji wyrobu;
- wstępna inspekcja zakładu produkcyjnego i zakładowej kontroli produkcji;
- stały nadzór, ocena i ewaluacja zakładowej kontroli produkcji

wydała certyfikat stałości właściwości użytkowych nr: **1448-CPR-0582/W**

## 8. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego, dla którego wydana została europejska ocena techniczna:

Nie ma zastosowania

W imieniu producenta podpisał:

Wojciech Stawski - Dyrektor  
(Imię, nazwisko, stanowisko)

Kiełpin 07.02.2018  
(miejsce i data wydania)



(podpis)

VI\_001-CPR-2016  
(nr dokumentu)

1 z 2  
(numer strony)

## 9. Deklarowane właściwości użytkowe

Lp.	Zasadnicze charakterystyki wyrobu	Norma zharmonizowana EN 12101-3:2015	Poziomy i/lub klasy mandatowe	Zakres zasadniczych charakterystyk dotyczących zamierzonego zastosowania
1.	Pewność zadziałania: - klasa użytkowania - klasa izolacji silnika	4.2.2 4.2.3	Zgodnie z Tabelą 1 normy EN 12101-3:2015 oraz z EN 60085	--nieizolowany -przystosowany do pracy w zbiorniku dymu -przystosowany do pracy w pozycji poziomej, -jedno/dwufunkcyjny -niechłodzony powietrzem doprowadzonym z zewnątrz -klasa izolacji silnika H, ΔT 105K
2.	Odporność na ogień	4.4	Zgodnie z normą EN 13501-4	F <sub>400</sub> 120

## 10. Właściwości użytkowe wyrobu określone w pkt 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w punkcie 9.

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączoną odpowiedzialność producenta określonego w punkcie 4.

W imieniu producenta podpisał:

Wojciech Stawski - Dyrektor  
(Imię, nazwisko, stanowisko)

Kielpin 07.02.2018  
(miejsce i data wydania)

(podpis)

VI\_001-CPR-2016  
(nr dokumentu)

2 z 2  
(numer strony)