

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH NR 001-00-CPR-2014

- Nazwa wyrobu:**
Osiowe wentylatory strumieniowe mcr Bora i mcr Bora/ATEX
- Numer typu, partii lub serii:**
Unikatowy numer seryjny wentylatora umieszczany na etykiecie
- Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu:**
Osiowe wentylatory oddymiające przeznaczone do pracy jedno lub dwubiegowej w trybie jednokierunkowym lub rewersyjnym w celu przetłaczania i odprowadzania gorącego powietrza i spalin powstałych w wyniku pożaru.
- Producent wyrobu:**
MERCOR SA, ul. Grzegorza z Sanoka 2, 80-408 Gdańsk, Zakład Produkcyjny: 14/32300925
- System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu:**
System 1
- Wyrób budowlany objęty normą zharmonizowaną – specyfikacją techniczną:**
EN 12101-3:2002, EN 12101-3:2002/AC:2005
- Nazwa i numer jednostki notyfikowanej, nr certyfikatu zgodności:**
Notyfikowana Jednostka nr 0370, LAGI Technological Center S.A., Apartado de Correos 18, Barcelona, Hiszpania
Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych : 0370-CPR-1935

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Punkty wg normy EN	Rezultat
Opóźnienie zadziałania	6.4 i 6.5.2	Nie dotyczy
Bezpieczeństwo pracy/działania	6.7	Nie dotyczy
Klasyfikacja ogniowa	wg EN 13501-4+A1	F ₄₀₀ 120
Odporność na ogień – przecieki dymu	6.1.2	Spełnia
Odporność na ogień – wytrzymałość mechaniczna	6.1.2	Spełnia
Zdolność pracy w warunkach środowiska	6.4	Nie dotyczy
Zdolność pracy w warunkach środowiska	6.5.1	SL0
Zdolność pracy w warunkach środowiska	6.6	Nie dotyczy

Obudowa:	Nieizolowana	
Położenie podczas pracy:	Poziome	
Sposób pracy:	Praca w zbiorniku dymu oraz poza nim	
Funkcje pracy:	Dwu funkcyjny	

Właściwości użytkowe wyrobu określonego w pkt. 1, są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych wg pkt. 8. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt. 4.



Gdańsk, 20.12.2014

.....mgr inż. Tomasz Kamiński
DYREKTOR PIONU
SYSTEMÓW WENTYLACJI POŻAROWEJ
I ZABEZPIECZEŃ KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH

wydanie1