

Deklaracja Zgodności WE nr W/02/2012

1. Producent wyrobu :
MERCOR SA; Zakład produkcyjny ul. Kwarcowa 3A, 83-031 Łęgowo, Polska
2. Nazwa wyrobu :
Wentylatory osiowe, typ mcr Monsun /BO we wszystkich wielkościach
3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego:
PKWiU 28.25.20.0
4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego:
Wentylatory osiowe mcr Monsun /BO przeznaczone są do pracy jako jedno- i dwubiegowe w ramach wentylacji ogólnej/bytowej. Mogą pracować w dowolnej pozycji, przy różnych kątach ustawienia łopatek i ich zmiennej ilości. Mogą być stosowane m.in. w budynkach użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, halach przemysłowych, galeriach handlowych, w systemach różnicowania ciśnień, itp. Mogą być instalowane na dachu lub wewnątrz pomieszczeń.

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób spełnia wymagania następujących dyrektyw europejskich :

- Dyrektywa 2006/42/WE
- Dyrektywa 2006/95/WE

oraz wymagania następujących norm zharmonizowanych :

- **PN-EN ISO-12100-1:2005/A1:2009**
Bezpieczeństwo maszyn – Pojęcia podstawowe, ogólne zasady projektowania – Część 1: Podstawowa terminologia, metodyka.
- **PN-EN ISO-12100-2:2005/A1:2009**
Bezpieczeństwo maszyn – Pojęcia podstawowe, ogólne zasady projektowania – Część 2: Zasady techniczne
- **PN-EN 60204-1:2010**
Bezpieczeństwo maszyn – Wyposażenie elektryczne maszyn – Część 1: Wymagania ogólne
- **PN-EN 60034-1:2009**
Maszyny elektryczne wirujące – Część 1: Dane znamionowe i parametry
- **PN-EN ISO 13857:2010**
Bezpieczeństwo maszyn – Odległości bezpieczeństwa uniemożliwiające sięganie kończynami górnymi i dolnymi do stref niebezpiecznych

Gdańsk, 23.04.2012

mercorsa

mgr inż. Tomasz Kamiński

DYREKTOR PIONU
SYSTEMÓW WENTYLACJI POŻAROWEJ
I ZABEZPIECZEŃ KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH